

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

24 01 20²³ року

с. Хорохорич

(назва населеного пункту)

провідний фахівець СУЗ Луцького РЧ ГУ ДСНС (Черкаси у Волинській області)
Анатолій Мельничук

головний інженерної будівлі Торницької селищної ради
Оксана Луцьчук, завіска Хорохоричського ліцею Юрія Чижовича

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

директора Хорохоричського ліцею Торницької селищної ради
Оксана Луцьчук

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Луцький район; с. Хорохорич, вул. Шкільна, 2

державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить

Торницької селищної ради

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого

Самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації

підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підземне приміщення вбудоване в 2-х поверхову будівлю

основне функціональне призначення, розташування на місцевості

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 40,8 кв. м, загальний об'єм 141,6 куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень

чисті, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, 1 аварійний вихід.
не захищено, захищено від атмосферних опадів
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами)

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
4. Стан систем вентиляції: передбачено, наявні прилади вентиляції,
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
справні та цілі

5. Стан системи водопостачання артезіанська свердловина, наявні
(централізоване водопостачання або інше джерело,
бутимовочний питний вода 220 л.
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли наявні з туалет, умивальник, кран, ювілка
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями,
справні
пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення лише мережа
наявні укомплектовані та справні, наявні світлодіодні лампи,
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність
проводів розведення електрообладнання
люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні WIFI
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
не передбачена система пожежної сигналізації
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявні первинні засоби пожежогасіння (воггасачи тощо.)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

згідно норм
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвалне приміщення Хорохаринського ліцею Торонтої селища - район
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення,
рекомендовано до використання для укриття та включення до фонду захисних споруд ЗС.
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: _____

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Андрій Мельничук

(посада, власне ім'я, прізвище)

Ольга Лукашук

(посада, власне ім'я, прізвище)

Ігор Улітовський

(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

Оксана Луцюк

(власне ім'я, прізвище)

27 07 2023 року